

Данные об показателях надежности теплоснабжения 2018-2019г.г.

ОАО "Керма"
Кстовский муниципальный район/ Афонинский сельсовет

№п/п	показатели	2018г	2019г
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	нет	нет
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	нет	нет

Данные об показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2017-2019г.г.

№п/п	показатели	2018г	2019г
1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./ Гкал)	160.8	160.8
2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/ м ² теплотрассы)	2.9	3.3
3	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	831	957



Д.В.Наймарк

Данные об показателях надежности теплоснабжения 2018-2019г.г.

ОАО "Керма"
Кстовский муниципальный район/ Афонинский сельсовет

№п/п	показатели	2018г	2019г
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	нет	нет
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	нет	нет

Данные об показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения за 2017-2019г.г.

№п/п	показатели	2018г	2019г
1	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./ [кал])	160.8	160.8
2	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал / м ² теплотрассы)	2.9	3.3
3	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	831	957



Д.В.Наймарк